



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19, телефон доверия – 8 (8662) 39-99-99

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

КБР, г. Нальчик, ул. А.А. КадYROва, 6, номера e-mail: ugpnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. БАКСАН И БАКСАНСКОМУ РАЙОНУ**

КБР, г. Баксан, ул. Катханова, 75, тел. 8 (86634) 4-10-48, e-mail: ugpnkbr7@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 76/01/66

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с.п. Баксаненок»

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице законного представителя юридического лица – директора

Гетокова Валерий Мухадиновича

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора

г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору от 31.10.2016 № 84,

(наименование органа ГИПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 30 » ноября 20 16 г. по 12 ч. 00 мин. « 07 » декабря 20 16 г. проведена плановая выездная проверка

государственным инспектором г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

капитаном внутренней службы Тхакаховым Алимом Аслановичем,

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях, помещениях и на территории МОУ «СОШ № 3 с.п. Баксаненок»,

расположенный по адресу: КБР, Баксанский район, с.п. Баксаненок, ул. Ерижокова, д. 269,

совместно с

Тлеужевым М.Ш., ответственное лицо за противопожарное состояние

МОУ «СОШ № 3 с.п. Баксаненок»

(указываются должности, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

<i>территория</i>			
1.	Имеющийся пожарный щит укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6	п. 482 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	30.06.2017
2.	При въезде на территорию школы вывесить направление движения до ближайшего водоема, являющимся источником противопожарного водоснабжения, которые обозначаются указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их место расположения	п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	30.06.2017
<i>школа и дошкольная группа</i>			
3.	Систему пожарной сигнализации выполнить с подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ст. 83 ФЗ-123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»	30.06.2017
4.	Обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	п.63 ПП РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»	30.06.2017
5.	Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки), деревянных конструктивных элементов кровли с составлением соответствующего акта и с указанием даты пропитки и срока ее действия	п. 21, 108 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	30.06.2017
6.	Деревянные конструкции сценической коробки обработать огнезащитным составом, с составлением соответствующего акта, с указанием даты пропитки и срока ее действия	п. 21, 108 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	30.06.2017
7.	Восстановить двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров (холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток) предусмотренные проектной документацией, препятствующие распространению опасных факторов	п. 23 (д) ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	30.06.2017

	<i>пожара на путях эвакуации</i>			
8.	<i>Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров оборудовать приспособлениями для samozакрывания и уплотнениями в притворах</i>	<i>п. 4.2.7. СП 1.13130.2009</i>	<i>30.06.2017</i>	
9.	<i>Пути эвакуации обеспечить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</i>	<i>п. 33 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»</i>	<i>30.06.2017</i>	
10.	<i>Руководителю и работнику, ответственным за пожарную безопасность пройти обучение по пожарно-техническому минимуму в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности</i>	<i>п.п. 31, 36, 37 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 21.01.2008 г. № 10938)</i>	<i>30.06.2017</i>	
11.	<i>Обеспечить исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей</i>	<i>п. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»</i>	<i>30.06.2017</i>	
12.	<i>Имеющиеся планы (схемы) эвакуации людей при пожаре выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р (дошкольная группа)</i>	<i>п. 7 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», ГОСТ Р 12.2.143-2009</i>	<i>30.06.2017</i>	
13.	<i>На путях эвакуации демонтировать покрытия полов выполненные из горючих материалов с неопределенной пожарной опасностью</i>	<i>ст. 134, таб. 28,29 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 – ФЗ</i>	<i>30.06.2017</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Баксана и Баксанского района

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору капитан внутренней службы

Тхакахов Алим Асланович



« 07 » 12 2016 г.

Предписание для исполнения получил

(подпись)

Директор МОУ «СОШ № 3 с.п. Баксаненок»

(должность, фамилия, инициалы)

Гетоков Валерий Мухадинович

« 07 » 12 2016 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору