


КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  
РЕСПУЛИКЭМ ЦЦЭНЫГЪЭ  
ГУЭХУМКЭ И МИНИСТЕРСТВЭ



КЪАБАРТЫ-МАЛЪКАР  
РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ  
ЭМ ИЛМУ МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3»  
с. п. БАКСАНЁНОК БАКСАНСКИЙ РАЙОН  
тел.(866-34) 36-1-38 ИНН/КПП 0701004490/070101001 ОГРН 102070050851

ИСХ. № 216

« 04 » 04 2017 г.

Государственному инспектору  
г. Баксан и Баксанского района  
по пожарному надзору  
Тхакахову А.А.

На Ваше Представление № \_\_ «Об устранении причин и условий , способствовавших совершению административного правонарушения» от сообщаем, что данное Представление рассмотрено и приняты меры по устранению выявленных нарушений.

- Пути эвакуации обеспечены знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 113)
- Обеспечили исправность огнетушителей;
- Имеющиеся планы (схемы) эвакуации людей при пожаре переделали в соответствии с требованиями ГОСТ РФ;
- Имеющийся пожарный щит укомплектовали пожарным инструментом и инвентарем;
- Систему пожарной сигнализации переделали с подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала.

Директор школы



В.М. Гетоков